



ANALYSERAPPORT

Sønderborg Vandforsyning A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg
Att.: Susanne Vesten

Udskrevet: 31-08-2018
Version: 1
Modtaget: 09-08-2018
Påbegyndt: 09-08-2018
Ordrenr.: 456594

Sagsnavn: Havnbjerg Vandværk
Lokalitet: Havnbjerg Vandværk
Prøvested: Drift, Afgang værk
Udtaget: 09.08.2018 kl. 08:45:00
Prøvetype: Drikkevand
Prøvetager: Lab/LJO
Kunde: Sønderborg Vandforsyning A/S, Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg

Prøvenr.:	130602/18				
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Vejl. grænseværdi	Afgang værk
Pesticider ESA OA pakke					
N,N-Dimethylsulfamid	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Chloridazon	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Methyl-desphenyl-Chloridazon (Metabolit B1)	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Chloridazon-desphenyl (Metabolit B)	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Metazachlor	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Metazachlor ESA (BH 479-8)	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Metazachlor OA (BH 479-4)	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Alachlor	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Alachlor ESA	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Alachlor OA	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Acetochlor	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Acetochlor ESA	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Acetochlor OA	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Dimethachlor	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Dimethachlor ESA	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Dimethachlor OA	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Dimethenamid	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Dimethenamid M-27	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Dimethenamid p OA	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Flufenacet	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Flufenacet OA	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
DMST (Dimethylsultoluid)	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Isoproturon-desmethyl	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Metolachlor	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Metolachlor ESA (CGA 380168/354743)	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Metolachlor OA (CGA 351916/51202)	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Metolachlor (NOA 413173)	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1
Tolyfluanid	*1	<0.050	µg/l	DIN 38407-35, LC/MS	0.1

Kommentar

Ingen kommentar

Underleverandør

*1 GBA Desellschaft für Bioanalytik mbH, DAkKS D-PL-14170-01-00

side 1



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Camilla Højsted'.

Camilla Højsted

side 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
<: Mindre end
i.p.: Ikke Påvist

>: Større end